

11 אוקטובר 2020

לכבוד

רוכשי המכרז ומשתתפי מפגש מציעים למכרז מס' 08/2020

בדוא"ל

ג.א.ג.,

הנדון: הודעת הבהרה מס' 3 למכרז מס' 08/2020
לביצוע עבודות תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת
במתחם "הרובע הבינלאומי" בלוד

א. כללי

1. להלן הבהרה מס' 3 מטעם החברה הכלכלית ללוד בע"מ (להלן "החברה" ו/או "המזמין").
 2. הוראות הבהרה מס' 3 זו מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת בהבהרה זו יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכלל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
 3. יתר תנאי המכרז יותרו ללא שינוי.
 4. הבהרה מס' 3 זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויש לצרפה למסמכי ההצעה, כשהיא חתומה ע"י המציע.
- ב. מענה לשאלות הבהרה למכרז**
5. להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו עד כה :

מס"ד	הסעיף	שאלה	תשובה
1	סעיף 78 להזמנה לקבלת הצעות	נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בחודש ל-30.11.20	בהתאם להוראות סעיף 78 להזמנה לקבלת הצעות, המזמין מודיע בזה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז ליום ב' 19.11.2020 בשעה 12:00 בצהריים. כל יתר הוראות סעיף 78 להזמנה לקבלת הצעות יחולו, בשינויים המחויבים, בכל הנוגע למועד הנדחה כאמור. כמו כן, המזמין מדגיש כי לא יחול שינוי בתוקף הערבות להצעה.
2	סעיף 45 להזמנה לקבלת הצעות	נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות הבהרה בהתאמה	המזמין דוחה בזה את המועד האחרון להגשת שאלות, בקשות והבהרות ביחס למסמכי המכרז (מועד אשר צוין במסגרת סעיף 45 להזמנה לקבלת הצעות) ליום 27.10.2020 .

תשובה	שאלה	הסעיף	מס"ד
<p>עובי הדופן המינימלי יהיה 6 מ"מ. כל שינוי במהלך התכנון המפורט יאושר, מראש ובכתב, על ידי המזמין - על פי שיקול דעתו המוחלט - ובהתאם לתנאים אשר יוסכמו בין המזמין לבין הזוכה במכרז. בתחום המגרשים הפרטיים בלבד תתאפשר הנחת צנרת של מינימום 5 מ"מ.</p>	<p>בטופס 13 מרכיבי התכנון, רשום: "עובי דופן 5/16 שזה כ- 8 מ"מ". בנספח ב'1 רשום: "צינורות ההולכה - צנרת הולכת האשפה תבוצע מצינור בקוטר פנימי של 500 מ"מ לכל אורכו, בעובי מינימלי של 6 מ"מ (במגרשים הפרטיים תאופשר צנרת של מינימום 5 מ"מ) מערכת צנרת בתחום הציבורי". מה עובי הדופן המינימלי של הצנרת?</p>	-	3

מודגש, כי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 08/2020, ולפיכך על המציעים לחתום על כל עמוד ועמוד ולצרף מסמך זה למסמכי ההצעה.

בכבוד רב,
 בן מיוסט, מנכ"ל